







SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

Elementy systemu ALGORINET

Moduły pętlowe adresowalne

Model	M910A	M901A	M920A	M921A	M900X	M200E-SMB
						
Typ	Moduł wejściowy z izolatorem zwarcia	Moduł wyjściowy z izolatorem zwarcia	Podwójny moduł wejściowy	Moduł wejść / wyjść	Izolator zwarcia	Puszka montażowa do modułów serii 900
Właściwości	1 wejście	1 wyjście	2 wejścia	2 wejścia/1 wyjście	-	-
Napięcie pracy	17,5 do 32VDC zasilanie z pętli					-
Pobór prądu (max)	415µA / 24VDC		487µA / 24VDC		200µA / 24VDC	-
Temperatura pracy	-10°C do + 60°C					-
Wilgotność	10% do 95% bez kondensacji					-
Wymiary [mm]	92(W)x92(H)x22(D)					137(W)x131(H) x39(D)
Masa	100g			54g		-
Grubość żyły kabla	Maks. 2,5mm ²					-

ADI jest marką handlową Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

Siedziba Spółki: Ultrak Security Systems Sp z o.o. ul. Chmielewskiego 22a 70-028 Szczecin, Polska
Tel: +48 (091) 485 40 60 do 80 Fax: +48 (091) 485 40 80 www.ultrak.pl e-mail: info@ultrak.pl
O/Warszawa: 03-310 Warszawa ul.Odrowąża 15 tel.(022) 814 53 46/47 Fax:(022)814 53 87
Deutsche Bank PBC S.A. O/Szczecin Rachunek Nr.38 1910 1123 3000 5497 2121 0001
NIP 725-10-01-093 REGON 470857802 NUMER KRS 0000021786 Kapitał z. 50,000.00 zł