




SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

Elementy systemu ALGORINET

Ręczne ostrzegacze pożarowa ROP

| Model | MCP5A | WCP5A | SR3T |
|----------------------------|---|--|---|
| |  |  |  |
| Typ | Ręczny ostrzegacz pożarowy adresowany z izolatorem zwarć | Wyzwalacz ręczny zewnętrzny z izolatorem zwarć | Gniazdo ręcznego ostrzegacza pożarowego MCP5A |
| Napięcie pracy | 15 do 32VDC zasilanie z pętli | 15 do 32VDC zasilanie z pętli | - |
| Prąd czuwania (max) | 500µA | 360µA | - |
| Prąd alarmowania | 7,6mA | 6mA | - |
| Zakres temperatur | -10°C do + 55°C | -30°C do + 70°C | - |
| Zakres wilgotności | 10% do 95% bez kondensacji | | - |
| Gniazdo | SR, SR3T | - | - |
| Wymiary [mm] | 89(W)x93(H)x60(D) | 97(W)x93(H)x60(D) | - |
| Masa | 160g | 270g | - |
| Uwagi | IP24D, IP44 | IP67 | Do montażu ostrzegaczy M500 na tynkowo. Tworzywo i kolor identyczne jak przycisku |

ADI jest marką handlową Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

Siedziba Spółki: Ultrak Security Systems Sp z o.o. ul. Chmielewskiego 22a 70-028 Szczecin, Polska
Tel: +48 (091) 485 40 60 do 80 Fax: +48 (091) 485 40 80 www.ultrak.pl e-mail: info@ultrak.pl
O/Warszawa: 03-310 Warszawa ul.Odrowąża 15 tel.(022) 814 53 46/47 Fax:(022)814 53 87
Deutsche Bank PBC S.A. O/Szczecin Rachunek Nr.38 1910 1123 3000 5497 2121 0001
NIP 725-10-01-093 REGON 470857802 NUMER KRS 0000021786 Kapitał z. 50,000.00 zł