







SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

Elementy systemu ALGORINET

Sygnalizatory

Model	WMSOU	WMSST	WMSTR	EMA1224	ROLP	FL
						
Typ	Sygnalizator akustyczny adresowalny	Sygnalizator akustyczny adresowalny	Sygnalizator optyczny LED adresowalny	Sygnalizator akustyczny	Sygnalizator akustyczny konwencjonalny	Sygnalizator optyczno-akustyczny konwencjonalny
Zasilanie	15 do 32VDC zasilanie z pętli		15-28V DC z pętli	15-32V DC	9-28V DC	18-30V DC
Pobór prądu z w stanie czuwania	120µA bez izolatora 220µA z izolatorem zwarc			-	-	-
Pobór prądu	6,8mA	9mA	2,2mA	21mA/106dB	16mA/24VDC	68mA/24VDC
Głośność	Max 100dBA 32 tony do wyboru	Max 100dBA 32 tony do wyboru	-	106dBA	102dBA/24V 32 tony	101 dBA 32 tony
Zakres temperatur	-25°C do + 70°C			-30°C do + 70°C	-25°C do + 70°C	-10°C do + 55°C
Zakres wilgotności	do 95% bez kondensacji					-
Gniazda	LPBW płytkie IP24 SDBW głębokie IP44		WDBR głębokie IP65	ESBR	Wysokie IP65 Niskie IP54	
Wymiary [mm]	Ø112 h 68 lub 111mm		Ø112 h 37lub78		Ø 93 h 63 lub 93	Ø 92 h 120 lub 91
Masa	240g	240g	80g	200g	250g	300g
Uwagi	-			IP66 w gnieździe z zestawem uszczelniającym	-	-

ADI jest marką handlową Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

Siedziba Spółki: Ultrak Security Systems Sp z o.o. ul. Chmielewskiego 22a 70-028 Szczecin, Polska
 Tel: +48 (091) 485 40 60 do 80 Fax: +48 (091) 485 40 80 www.ultrak.pl e-mail: info@ultrak.pl
O/Warszawa: 03-310 Warszawa ul.Odrowąża 15 tel.(022) 814 53 46/47 Fax:(022)814 53 87
 Deutsche Bank PBC S.A. O/Szczecin Rachunek Nr.38 1910 1123 3000 5497 2121 0001
NIP 725-10-01-093 REGON 470857802 NUMER KRS 0000021786 Kapitał z. 50,000.00 zł